

質 疑 回 答 書

回答日：令和7年10月3日

競争参加者各位

高知工科大学施設管理課

高知工科大学香美キャンパス売店運営事業者募集 公募型プロポーザル

No.	質 疑 事 項	回 答
-	補足事項	出店区画、既存設備等含め、現地調査が必要な場合は、担当者へ事前連絡し、日程を調整したうえで行ってください。
1	入札参加資格者登録名簿の写しは、記載のように「令和6年から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿」をHPから自社が記載されているページを印刷して添付したらよろしいでしょうか？ (横のタブに添付しました。)	よいです。 高知県総務事務センターへ手続き中の場合は、受付印が押されている申請書の写しで結構です。
2	(3)キャンパス概要に記載の「キッチンカー」の直近1年度の「出店回数」と「メニュー例」と「価格帯」「台数」はわかるでしょうか？	年間出店回数 134回(月平均11回) 1回の出店台数: 1台(稀に2台) 価格帯 500円～1,000円 メニュー例: お弁当、からあげ、カレー、パン、 パスタ、クレープ
3	高知工科大学香美キャンパス様、構内の自動販売機の台数と、その内訳をお伺いできますでしょうか？ (例: 飲料自販機10台、パン自販機2台、アイス自販機1台、カップ麺1台等)	自動販売機はキャンパス内で合計36台あります。 内訳は、 ・飲料 31台 ・スナック 3台 ・アイス 2台
4	A工事(学校負担)の工事は指名業者でしょうか。	工事種に応じて金額ごとに個別に判断します。原則、複数業者による競争を行います。店舗デザインの意匠等の問題がある場合は、別途協議とします。
5	10,000千円をこえる費用に関しても見積の提示は必要でしょうか。	改修工事に係る費用の全体金額を提示してください。 ただし、価格点に使用する見積価格は、10,000千円を超えていても、10,000千円として評価します。
6	電気容量動力50KVA電灯50KVA必要になりますが引込可能でしょうか	可能です。容量が不足する場合は、幹線からの引き込みを行う事になります。その費用は見積価格に含んでください。
7	排水が数力所必要になります。土間のハツリは可能でしょうか。	排水は、売店内からのポンプアップとします。ゴミ庫のSKで排水に接続してください。
8	外壁躯体への冷媒配管及び換気用(100φ～200φ)穴開けは可能でしょうか？	躯体レントゲン撮影を条件に、コア抜きを許可します。
9	既存構造体にアンカー、くぎ打ち等の支持は可能でしょうか？	可能です。

No.	質 疑 事 項	回 答
10	既設の内装仕上げ、空調機器は大学の資産でしょうか。工事着工 時のテナント区画の状態はスケルトンでしょうか。	既存店舗の内装、空調機器は大学の所有です。着工時には、商品棚、カウンター等を撤去した状態であり、内装材は撤去していないため完全なスケルトンではありません。
11	現状の内装材が大学資産の場合の原状回復はどのような状態でしょうか。	出店期間が満了し契約を終了する場合における原状回復のことであれば、内装材の撤去までは想定していません。
12	屋外に空調、要冷機の室外機置場が必要です。レイアウトに記載の部分に設置は可能でしょうか。	店舗区画(ピンクの線枠)の外で、隣接するATMコーナー奥にあるスペースへの設置を想定しています。
13	工事は曜日、時間等規制があるでしょうか。	大学行事(入試等)のため立ち入れない日があります。授業への影響が大きいと判断する作業は、作業日時を調整する可能性があります。
14	光ケーブルの引込が必要になります。調査時の窓口を教えてください	施設管理課が窓口です。
15	要項10. の③出店形態にある内容でコンビニとのフランチャイズ契約は大学と契約するという意味にもとれますが、ど のような意味合いでしょうか。	フランチャイズによる出店である場合、大学は、加盟者ではなく、フランチャイズ本部となる企業と使用貸借契約を締結します。
16	要綱10.④の販売禁止事項で。雑誌・図書とありますが、一般的に大学内での販売に適していない物を除いた情報誌などの場合でも書籍の販売は全て禁止でしょうか。	構内には既に民間書店を有しているため、売店内での書籍・一般的な雑誌等の販売は想定していません。ただし、コンビニエンスストア限定で販売されているものなどは、この限りではありません。また、大学側が販売を依頼するもの(教員からの依頼による教材等)を除きます。

※用紙に収まらない場合は、頁及びNOを追加して記載してください。