

質疑事項・回答書

質疑日：令和 8 年 7 月 1 7 日

競争参加予定者 御中

高知県公立大学法人 高知工科大学
施設管理課 担当：丸岡

件名：ドミトリー地下貯湯槽(No.2)更新工事

No.	質 疑 事 項	回 答
1	図面図番M-02.特記仕様書について、一般共通仕様の機器類の項目にメーカー仕様と記載されていますが、図面図番M-04.機器表(更新後)に記載されている機器仕様は、国土交通省仕様が記載されています。どちらの仕様を採用するのかご指示願います。	メーカー仕様としてください。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

※用紙に収まらない場合は、頁及びNOを追加して記載してください。