

# 質疑事項・回答書

質疑日：令和8年3月3日

競争参加予定者 御中

高知県公立大学法人 高知工科大学  
財務部 施設管理課（山本、丸岡）

件名：太陽光発電・車検付トレーラーハウス1台の購入

No.	質疑事項	回答
1	入札公告の「2.入札参加資格(2)」において、「各省庁の全調達機関において有効な統一資格(いずれも本調達物品を取扱えること)」と規定されております。当社は全省庁統一資格(物品販売・役務の提供)の等級Dを有しておりますが、営業品目が「その他」のみの登録となっております。本案件(車検付トレーラーハウス)におきまして、当社の資格登録状況で「本調達物品を取扱えること」の要件を満たすとみなされ、入札への参加が可能でしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。	本調達物品を取り扱えるということであれば、参加要件を満たしていると判断します。
2	仕様等確認書(別紙様式5)の提出について確認させてください。本案件の仕様を満たすため、現在協力メーカーへ特注(カスタマイズ)仕様として手配を進めております。仕様等確認書の提出期限(3月10日17:00)までにメーカーからの製作確約が得られた場合、当社が責任を持って要件通りに製作・納入する「特注品(カスタマイズ品)」として各項目に「○」をつけた仕様等確認書を提出し、入札に参加することは可能でしょうか。カタログ等の既存製品資料がない形での提出となるため、念のため確認させてください。	入札に参加するためには、仕様等確認書を満たす必要があります。仕様等確認書を作成する時点で、製作確約が得られるのであれば○を付けて提出してください。
3	仕様書3.(1)2(a)内外装材において、壁面の断熱材に「高性能グラスウール 24K75mm」との指定がございしますが、トレーラーハウスの壁厚の構造的制限により、75mmの確保が困難な場合がございます。例えば「同製品の50mm厚」等、トレーラーハウスの規格内で施工可能な別仕様への変更や厚みの緩和は認められますでしょうか。	単純な厚みの緩和は認められません。但し、高性能グラスウール24K75mmと同等以上の断熱性能を有するのであれば、厚みが薄くても問題ありません。
4	仕様書3.(1)2(a)内外装材において「天井面と壁面は不燃材を使用すること」とございますが、これは下地材(石膏ボード等)自体から不燃材とする必要があるということでしょうか。それとも、合板等の下地の上に「不燃認定クロス」を施工する仕様でも要件を満たしますでしょうか。	不燃認定クロスでも問題ありません。
5	仕様書3.(1)2(a)内外装材において「屋根勾配は1/12程度とすること」とございます。車体の基本鉄骨構造上、勾配の変更が難しい場合がございますが、「1/12程度」の許容範囲(上限・下限の目安)についてご教示いただけますでしょうか。	雨水の速やかな排水を想定しているため、下限は1/50以上、上限は車庫への納車の関係上1/12としてください。

No.	質 疑 事 項	回 答
6	仕様書1.(2)納入場所(高知県香美市香北町小川字ハシコ147番8)につきまして、住所検索のみでは正確な設置位置および周辺の搬入経路の特定が困難な状況です。現地の詳細な案内図や敷地配置図等をご提示いただくことは可能でしょうか。	住所(高知県香美市香北町小川147-8)を検索いただくことで、周辺の搬入経路を確認することが可能です。また、隣接道路は幅員8,000mmの国道となっております。これらの条件および回答No.9の内容を踏まえ、全体寸法を選定してください。 なお、敷地配置図は落札後に提示いたします。
7	仕様書等の記載において、本調達物品(トレーラーハウス)の具体的な使用用途についての指定が見当たりませんでした。 特注仕様での設計・お見積りをよりの確に進めるための参考とさせていただきます、想定されている主たる使用用途(例:研究観測所、防災待機所、事務室など)や設置目的をご教示いただくことは可能でしょうか。	最終的には避難所等での宿泊施設としての利用を想定しています。
8	仕様書に記載されている各部材の寸法や工法について確認いたします。これらは特定のモデルを基準として記載されていると推察いたしますが、要求される機能および性能(高気密・高断熱、オフグリッド機能、車検取得など)を同等以上に満たす場合、細部の工法や寸法が異なる他社メーカーの特注仕様(同等品)による提案・納入は認められますでしょうか。	仕様を満たしていることが確認できれば、特注仕様による提案・納入を承認いたします。
9	仕様書において「20フィートコンテナ運搬用シャーシ」との指定がございますが、全体の寸法要件「全長12,000mm」を満たすためには、20フィート(約6m)用シャーシでは長さが足りず対応が困難(寸法の不整合)かと思われます。「トレーラーハウス用Aフレームを含む12m×2.5mの専用シャーシ」での製作・納入は認められますでしょうか。	仕様を満たしていることが確認できれば、専用シャーシの製作・納入を承認いたします。 尚、寸法の注記について補足いたします。 仕様書では、全長 12,000mm×全幅 2,500mm×全高 3,800mm以内と記述しております。 この“以内”は、全長・全幅・全高すべてに掛かっています。そのうえで、ハウス、シャーシの全体寸法を選定ください。
10	太陽光発電設備について「車体屋根面に設置済」との記載がございますが、12mシャーシの積載重量制限(2650kg以下等)および道路運送法上の安全規定により、完成状態でパネルを載せての牽引・陸送が困難な場合がございます。運搬時は分離し、納入場所(現地)にて車体屋根面に太陽光パネルを設置・施工する形での納品は認められますでしょうか。	将来的に太陽光発電を設置した状態での移動を想定しているため、分離での納品は認められません。

※用紙に収まらない場合は、頁及びNOを追加して記載してください。